






UWAGA!

Ostateczną lokalizację elementów instalacji należy ustalić na etapie wykonawstwa z przedstawicielami poszczególnych branż.




LEGENDA

	Podwójna optyczna czujka dymu na stropie stałym
	Podwójna optyczna czujka dymu + Sygnalizator akustyczny pętlowy w jednym gnieździe na stropie stałym
	Ręczny ostrzegacz pożaru
1/17	Nr pętli /Nr elementu w pętli

LEGENDA (elementy istniejące)

	Optyczna czujka dymu (na stropie stałym lub podwieszanym)
	Moduł

Niniejsze opracowanie stanowi aneks do projektu pt. "Projekt instalacji Systemu Alarmowania Pożarowego w budynku A-B-C na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, na działkach nr 7 i nr 6/10, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski" z sierpnia 2020 w zakresie Oddziału Rehabilitacji i należy je rozpatrywać łącznie z wskazanym projektem.

Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII		Odporność ogniw podstawowych elementów budynku					
Klasa odporności pożarowej budynku	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i odbudowa klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu	
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30	
SCHEMAT: 					ADRES: 		
INWESTOR: Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski					ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski		
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO <p>Projekt instalacji Systemu Alarmowania Pożarowego w budynku A-B-C na terenie Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim, na działkach nr 7 i 6/10, karta mapy 26, położonych przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski</p> <p>ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z SIERPNIA 2020r.</p> <p>W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI</p>							
PROJEKTOWAŁ:		SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIENI:		PODPIS:		JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	
mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ		uprawnienia budowlane w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr: WKP/0402/PWOT/15				A.DO XXI Sp. z oo. Ul. Trybunałska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234	
OPRACOWANIE:							
BRANŻA:		STADIUM:		DATA:		SKALA:	
TELETECHNIKA		PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY		LIPIEC 2022		1:100	
TYTUŁ RYSUNKU:						NR RYSUNKU:	
SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - plan instalacji - klatka K4						SAP-05	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY; UDOŚTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunałska 38, 60-325 Poznań.							